

認証番号	型式番号	登録者名称	認証基準	基準年間発電量 (kWh)	基準出力 (kW)	基準騒音レベル (dB(A))	発行日	失効日	最終変更日	改訂番号	備考
TC-0001	Airdolphin-GTO/Z-1000-250	ゼファー株式会社	JSWTA0001	786	0.59	55	2012/06/29	2017/06/28	2015/04/14	1	2017年12月28日付で認証失効
TC-0002	Z-9000	ゼファー株式会社	JSWTA0001	9,167	4.7	53	2018/08/29	2023/02/19	2018/08/29	3	—
TC-0003	DS3000	Hi-VAWT Technology Corp.	JSWTA0001	2,669	1.8	59	2013/06/03	2018/06/02	2015/09/16	5	2種類の基準出力等は、風車とPCSとの組合せによる更新審査中
				2,514	1.9	59					
TC-0004	WINDSPOT3.5KW	ジャパンライフ株式会社	JSWTA0001	4,818	3.2	43	2013/07/18	2018/07/17	2015/02/03	2	更新審査中
TC-0005	NWG-1K	ニッコー株式会社	JSWTA0001	1,435	0.91	43	2013/11/22	2018/11/21	—	0	2017年6月26日付で認証失効
TC-0006	EXCEL10	Bergey WindPower Co.	JSWTA0001	13,842	8.9	51	2013/12/12	2018/12/11	2016/09/14	1	更新審査中
TC-0007	RW3K-JA-01	株式会社リアムウィンド	JSWTA0001	1,478	1.6	55	2014/07/17	2019/07/16	—	0	—
TC-0008	Xzeres-442SR	Xzeres Corp.	JSWTA0001	16,899	10.4	57	2014/09/10	2019/09/09	2016/09/05	1	2種類の基準出力等は、風車とPCSとの組合せによる 2019年4月9日付で認証一時停止
				14,853	9.5	57					
TC-0009	CF20	C&F Green Energy Ltd.	JSWTA0001	41,064	19.5	52	2014/09/26	2019/09/25	2015/10/26	1	2017年8月16日付で認証失効
TC-0010	GW133	Gaia-Wind Ltd.	JSWTA0001	27,502	10.7	52	2014/10/14	2019/10/13	2016/07/25	1	—
TC-0011	Winder S	Ennera Energy and Mobility S.L.	JSWTA0001	6,179	3.1	49	2015/02/20	2020/02/19	—	0	—
TC-0012	H3000	FECO Electric & Machinery Co., Ltd.	JSWTA0001	4,608	2.8	44	2015/10/19	2020/10/18	2015/10/23	1	2019年3月27日付で認証失効
TC-0013	LP-H3000	株式会社Loop	JSWTA0001	4,608	2.8	44	2015/10/19	2020/10/18	2015/10/23	1	2018年8月17日付で認証失効
TC-0014	GHRE19.8J	プロスベックAZ株式会社	JSWTA0001	65,400	19.7	57	2016/03/24	2021/03/23	2019/03/06	1	2種類の基準出力等は、発電機型式による
				63,800	19.6	54					
TC-0015	TN 535	Tozzi Nord srl	JSWTA0001	37,410	10.2	49	2017/01/16	2022/01/15	—	0	—
TC-0016	LC9800	株式会社ライフコミュニケーション	JSWTA0001	19,882	9.6	56	2017/02/10	2022/02/09	—	0	—
TC-0017	CF20JAPAN	C&F Green Energy Ltd.	JSWTA0001	46924	19.3	53	2017/02/28	2022/02/27	—	0	—
TC-0018	HY16/19.7	HYエネルギー株式会社	JSWTA0001	65,500	19.7	59	2017/02/28	2022/02/27	2018/08/29	2	2019年5月30日付で認証一時停止
TC-0019	Osiris10	Ningbo Ginlong Technologies Co., Ltd.	JSWTA0001	22429	8.3	56	2017/04/25	2022/04/24	—	0	—
TC-0020	SWP19.8-14TV20	Solid Production A/S	JSWTA0001	50500	18.6	49	2017/07/11	2022/07/10	2019/06/07	2	—
TC-0021	ANE AH-10kW	株式会社エス・ピー・アイ	JSWTA0001	21,186	9.8	57	2017/10/13	2022/10/12	—	0	—
TC-0022	Victory16-20	Tozzi Nord srl	JSWTA0001	64,278	19.8	63	2019/03/15	2024/03/14	—	0	2種類の基準出力等は、風車とPCSとの組合せによる
				59,968	18.9	63					
TC-0023	RW9K-M-JA-04	株式会社リアムウィンド	JSWTA0001	12,536	7.4	59	2019/06/27	2024/06/26	—	0	—

注1) 基準年間発電量は、年平均風速5m/s風速頻度分布がレイリー分布と想定した場合の利用可能率100%の年間発電量

注2) 基準出力は、風速11m/s時の発電出力

注3) 基準騒音レベルは、風車がハブ高さ8m/sで運転しているときロータ中心より25mの距離となる地上で観測される値

注4) 認証を一時停止した風車は、新規の出荷停止となる。一時停止の解除のためには、ClassNKが指定する期日までに、一時停止の原因となった問題を解決する必要があり、解決できない場合には認証取消しとなる。