

# 非常用消火ポンプの定期的検査に関する事項

## 改正規則等

鋼船規則 B 編

鋼船規則検査要領 B 編

## 改正事項

非常用消火ポンプの定期的検査に関する事項

## 改正理由

近年、PSC（ポートステートコントロール）において、非常用消火ポンプの整備不良を起因とした欠陥を指摘される事例が多数報告されている。その指摘された不具合の中には、その場にて簡易な保守整備を行い、対応したとの報告も少なくない。

非常用消火ポンプは、火災時において迅速かつ確実な作動が要求され、常に良好な状態を維持するよう保守することが必要であることから、現行規則で規定されている定期的検査時の効力試験に加え、今般、非常用消火ポンプの保守管理に関する規定を追加するよう、関連規定を改めた。

## 改正内容

定期的検査において、非常用消火ポンプの保守管理状況を確認する旨、検査要件を追加した。